


KDCR 16 K 08S POLK


Kapazitiver Näherungsschalter
Capacitive proximity switch
DéTECTEUR de proximité capacitif



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com



203114



1) LED / LED / LED

2) Empfindlichkeit / sensitivity / Sensibilité


3) Schutzklappe / Protective cap / Capot de protection

mm

BK : schwarz / black / noir

BN : braun / brown / marron

BU : blau / blue / bleu



Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Funktionsprinzip	Operating principle	Principe de fonctionnement	Kapazitiv / Capacitive / Capacitif
Einbauart	Installation type	Type de montage	nicht bündig / non-flush / Non affleurant
Schaltabstand	Switching distance	Distance de commutation	8 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	12 ... 30 V DC
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 50 mA, NC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Auswertung	Evaluation	Évaluation	digital / digital / Numérique
Schutzaart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-30 ... +70 °C

Stand 06.02.24, Änderungen vorbehalten

As of 02/06/24, subject to change


Etat 06.02.24, sous réserve de modifications



Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Allgemeiner Sicherheitshinweis WARUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

KDCR 16 K 08S POLK


电容式接近开关



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com



203114



3) 保护盖

mm

BK : 黑色
BN : 棕色

BU : 蓝色

+20°C, 24 V DC

电容式

非齐平

8 mm

12 ... 30 V DC

pnp, 50 mA, NC

10 mA

数字量

IP 67

-30 ... +70 °C

版本 24.02.06 , 保留变更权








安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

Kapazitiver Näherungsschalter	Capacitive Proximity Switch	Détecteur capacitif de proximité																														
Einbauhinweise ⓘ	Mounting recommendations ⓘ	Recommendations de montage ⓘ																														
<p>Maximale Einschraublängen</p> <p>Durch die in DIN 13 festgelegten Gewindemaße und Toleranzen ergeben sich folgende maximale Einschraublängen:</p> <table> <tbody> <tr> <td>M8</td><td>8mm</td></tr> <tr> <td>M12</td><td>8mm</td></tr> <tr> <td>M18</td><td>8mm</td></tr> <tr> <td>M30</td><td>16mm</td></tr> </tbody> </table> <p>Längere Gewinde sind entsprechend freizubohren.</p>	M8	8mm	M12	8mm	M18	8mm	M30	16mm	<p>Maximum screw-in length</p> <p>Due to the thread dimensions and tolerances stipulated in DIN 13, the following maximum screw-in lengths are valid:</p> <table> <tbody> <tr> <td>M8</td><td>8mm</td></tr> <tr> <td>M12</td><td>8mm</td></tr> <tr> <td>M18</td><td>8mm</td></tr> <tr> <td>M30</td><td>16mm</td></tr> </tbody> </table> <p>Clearance drilling is required for longer threads.</p>	M8	8mm	M12	8mm	M18	8mm	M30	16mm	<p>Longueur noyable maximale</p> <p>Selon la norme DIN 13, en fonction du filetage, les longueurs maximales d'implantation sont :</p> <table> <tbody> <tr> <td>M8</td><td>8mm</td></tr> <tr> <td>M12</td><td>8mm</td></tr> <tr> <td>M18</td><td>8mm</td></tr> <tr> <td>M30</td><td>16mm</td></tr> </tbody> </table> <p>Un lamage devra être prévu pour les gros filets.</p>	M8	8mm	M12	8mm	M18	8mm	M30	16mm						
M8	8mm																															
M12	8mm																															
M18	8mm																															
M30	16mm																															
M8	8mm																															
M12	8mm																															
M18	8mm																															
M30	16mm																															
M8	8mm																															
M12	8mm																															
M18	8mm																															
M30	16mm																															
<p>Leitungsführung</p> <p>Um eine sichere und zuverlässige Funktion zu gewährleisten, muss Folgendes beachtet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlussleitungen der Näherungsschalter nicht zusammen mit Leitungen höherer Spannungen oder mit Anschlussleitungen hoher induktiver Lasten (Schütze, Ventile usw.) verlegen. Sicherheitsabstände einhalten. ■ Auf der Versorgungsspannung dürfen keine Spannungsspitzen auftreten. Nicht geregelte Spannungsversorgungen mit einem Kondensator puffern. 	<p>Cable routing</p> <p>To ensure a secure and reliable function, the following must be taken into account:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Do not route the connection cables of the proximity switches together with higher voltage cables or with connection cables of higher inductive loads (contactors, valves, etc). maintain safety distances. ■ No peaks may occur in the power supply. Use a capacitor to buffer uncontrolled power supplies. 	<p>Câblage</p> <p>Afin d'assurer un fonctionnement fiable et sécurisé, respecter les points suivants:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne pas faire cheminer les câbles des détecteurs de proximité avec des câbles de tension supérieure ou des câbles ayant une charge inductive plus élevée (ex. : contacteurs...) et maintenir une distance de sécurité. ■ L'alimentation doit être stable, sans pic de tension. Utiliser un condensateur comme réservoir d'alimentation. 																														
<p>Anzugsmomente</p> <p>Durch zu hohe Anzugsmomente der Muttern können Näherungsschalter beschädigt werden. Die maximal zulässigen Anzugsmomente sind zu beachten:</p> <table> <tbody> <tr> <td>M8</td><td>10 Nm</td></tr> <tr> <td>M12</td><td>15 Nm</td></tr> <tr> <td>M18</td><td>50 Nm</td></tr> <tr> <td>M30</td><td>150 Nm</td></tr> </tbody> </table>	M8	10 Nm	M12	15 Nm	M18	50 Nm	M30	150 Nm	<p>Tightening torque</p> <p>Proximity switches can be damaged by an excessive tightening torque of the nuts. Please note the maximum permissible tightening torques:</p> <table> <tbody> <tr> <td>M8</td><td>10 Nm</td></tr> <tr> <td>M12</td><td>15 Nm</td></tr> <tr> <td>M18</td><td>50 Nm</td></tr> <tr> <td>M30</td><td>150 Nm</td></tr> </tbody> </table>	M8	10 Nm	M12	15 Nm	M18	50 Nm	M30	150 Nm	<p>Couple de serrage</p> <p>Les détecteurs de proximité peuvent être endommagés en cas de pression trop forte exercée sur les écrous. Il faut tenir compte des couples de serrage maxi. suivants :</p> <table> <tbody> <tr> <td>M8</td><td>10 Nm</td></tr> <tr> <td>M12</td><td>15 Nm</td></tr> <tr> <td>M18</td><td>50 Nm</td></tr> <tr> <td>M30</td><td>150 Nm</td></tr> </tbody> </table>	M8	10 Nm	M12	15 Nm	M18	50 Nm	M30	150 Nm						
M8	10 Nm																															
M12	15 Nm																															
M18	50 Nm																															
M30	150 Nm																															
M8	10 Nm																															
M12	15 Nm																															
M18	50 Nm																															
M30	150 Nm																															
M8	10 Nm																															
M12	15 Nm																															
M18	50 Nm																															
M30	150 Nm																															
<p>Bündiger Einbau (b)</p> <p>Sensoren mit einem geradlinigen elektrischen Feld, zur Objekterfassung nichtmetallischer Teile z. B.: -Kartonagen -Flaschen -Kunststoffe -Glas -...</p> 	<p>Flush mounting (b)</p> <p>Sensors with a straight electrical field for detection of non-metallic parts e.g.: -cardboard packaging -bottles -synthetic material -glass -...</p>	<p>Montage noyé (b)</p> <p>Détecteur avec un lobe droit pour : -Les emballages en carton -Les bouteilles en plastique -Les matériaux synthétiques -Le verre -...</p>																														
<p>Nicht bündiger Einbau (nb)</p> <p>Sensoren mit einem kugelförmigen elektrischen Feld, zur Füllstandserfassung von: -Flüssigkeiten -Granulat (Zucker, Mehl, Getreide, Sand ...) Diese Sensoren eignen sich zur Erfassung des Mediums durch die Behältertrennwand hindurch.</p> <p>Bei nicht bündigem Einbau des Näherungsschalters in Metalle/Nichtmetalle müssen folgende Mindestabstände eingehalten werden:</p> <table> <tbody> <tr> <td>KDC 6.5 V 03...</td> <td>b=d → c=2S_n</td> </tr> <tr> <td>KDC 08 V 03...</td> <td>b=0,5d → c=3mm</td> </tr> <tr> <td>KDC 12 K 08...</td> <td>b=d → c=2S_n</td> </tr> <tr> <td>KDC 18 K 15...</td> <td>b=d → c=2S_n</td> </tr> <tr> <td>KDC 30 K 30...</td> <td>b=d → c=2S_n</td> </tr> </tbody> </table> 	KDC 6.5 V 03...	b=d → c=2S _n	KDC 08 V 03...	b=0,5d → c=3mm	KDC 12 K 08...	b=d → c=2S _n	KDC 18 K 15...	b=d → c=2S _n	KDC 30 K 30...	b=d → c=2S _n	<p>Non-flush mounting (nb)</p> <p>Sensors with a ball-shaped electrical field for level control detection of: -liquids -granules (sugar, meal, grain, sand, ...) These sensors are suitable for detection of the medium through reservoir partition walls</p> <p>The following minimum distances must be maintained for proximity switches that may not be mounted flush in any material (metallic/non-metallic).</p> <table> <tbody> <tr> <td>KDC 6.5 V 03...</td> <td>b=d → c=2S_n</td> </tr> <tr> <td>KDC 08 V 03...</td> <td>b=0,5d → c=3mm</td> </tr> <tr> <td>KDC 12 K 08...</td> <td>b=d → c=2S_n</td> </tr> <tr> <td>KDC 18 K 15...</td> <td>b=d → c=2S_n</td> </tr> <tr> <td>KDC 30 K 30...</td> <td>b=d → c=2S_n</td> </tr> </tbody> </table>	KDC 6.5 V 03...	b=d → c=2S _n	KDC 08 V 03...	b=0,5d → c=3mm	KDC 12 K 08...	b=d → c=2S _n	KDC 18 K 15...	b=d → c=2S _n	KDC 30 K 30...	b=d → c=2S _n	<p>Montage non noyé (nb)</p> <p>Détecteur avec un lobe de détection sphérique pour -Les liquides -Les granulés</p> <p>Ces détecteurs sont appropriés pour la détection de medium à travers la paroi du réservoir.</p> <p>Les distances de montage minimales suivantes doivent être respectées pour les détecteurs qui ne seront pas monté noyés (matériau métallique et non-métallique).</p> <table> <tbody> <tr> <td>KDC 6.5 V 03...</td> <td>b=d → c=2S_n</td> </tr> <tr> <td>KDC 08 V 03...</td> <td>b=0,5d → c=3mm</td> </tr> <tr> <td>KDC 12 K 08...</td> <td>b=d → c=2S_n</td> </tr> <tr> <td>KDC 18 K 15...</td> <td>b=d → c=2S_n</td> </tr> <tr> <td>KDC 30 K 30...</td> <td>b=d → c=2S_n</td> </tr> </tbody> </table>	KDC 6.5 V 03...	b=d → c=2S _n	KDC 08 V 03...	b=0,5d → c=3mm	KDC 12 K 08...	b=d → c=2S _n	KDC 18 K 15...	b=d → c=2S _n	KDC 30 K 30...	b=d → c=2S _n
KDC 6.5 V 03...	b=d → c=2S _n																															
KDC 08 V 03...	b=0,5d → c=3mm																															
KDC 12 K 08...	b=d → c=2S _n																															
KDC 18 K 15...	b=d → c=2S _n																															
KDC 30 K 30...	b=d → c=2S _n																															
KDC 6.5 V 03...	b=d → c=2S _n																															
KDC 08 V 03...	b=0,5d → c=3mm																															
KDC 12 K 08...	b=d → c=2S _n																															
KDC 18 K 15...	b=d → c=2S _n																															
KDC 30 K 30...	b=d → c=2S _n																															
KDC 6.5 V 03...	b=d → c=2S _n																															
KDC 08 V 03...	b=0,5d → c=3mm																															
KDC 12 K 08...	b=d → c=2S _n																															
KDC 18 K 15...	b=d → c=2S _n																															
KDC 30 K 30...	b=d → c=2S _n																															

Einbauhinweise ⑩	Mounting recommendations ⑩	Recommendations de montage ⑩
 <p>Anreihung</p> <p>Um eine gegenseitige Beeinflussung zu vermeiden, muss zwischen den Näherungsschaltern ein Mindestabstand a eingehalten werden.</p> <p>$a = d$</p>	<p>Mounting side by side</p> <p>To avoid mutual interaction, a minimum distance a must be maintained between the proximity switches.</p> <p>$a = d$</p>	<p>Montage en parallèle</p> <p>Afin d'éviter les interférences, une distance minimale de juxtaposition doit être maintenue.</p> <p>$a = d$</p>
 <p>Gegenüberliegende Sensoren</p> <p>Bei sich gegenüberliegenden Sensoren muss der Abstand zwischen den aktiven Flächen mindestens $4d$ bzw. $4 \times$ den Nennschaltabstand ($4 \cdot S_n$) je nachdem welcher Wert größer ist, betragen.</p>	<p>Opposite sensors</p> <p>For sensors positioned opposite one another the distance between the active zones must be at least $4d$ or $4 \times$ the nominal sensing distance ($4 \cdot S_n$), whichever value is greater.</p>	<p>Détecteurs opposés</p> <p>Dans le cas d'un montage avec deux détecteurs capacitifs opposés l'un à l'autre, la distance entre les deux zones actives doit être au minimum de $4d$ ou $4 \times$ la portée de détection nominale ($4 \cdot S_n$), selon la valeur la plus élevée.</p>
<p>Justage</p> <p>Der Schaltabstand kann mit einem Potentiometer in bestimmten Grenzen an die jeweilige Anwendung angepasst werden. Standardmäßig sind kapazitive Näherungsschalter auf den Nennschaltabstand S_n eingestellt.</p>	<p>Trimming</p> <p>The operating distance can be set within specific limits with a potentiometer. Therefore, the operating distance can be adapted to each application. The capacitive proximity switches are set as standard to the nominal operating distance S_n.</p>	<p>Réglage</p> <p>La portée peut-être réglée par potentiomètre. Toutefois, elle peut-être adaptée pour chaque application. Les détecteurs de proximité capacitifs sont réglés à la portée nominale S_n.</p>
 <p>Justage KDCR 16...</p> <p>Das Potentiometer und die LED befinden sich unter einer Klappe an der kurzen Stirnseite des Sensors. Zur Justage ist die Klappe mit einem kleinen Schraubendreher zu öffnen und das Potentiometer der Anwendung entsprechend einzustellen.</p>	<p>Adjustment KDCR 16...</p> <p>The potentiometer and LED are located under the cover on the front side of the sensor, opposite the connection cable. Open the cover with a small screwdriver to adjust.</p>	<p>Réglage KDCR 16...</p> <p>Le potentiomètre et la LED se situent sous le cache, à l'avant du détecteur, à l'opposé du câble du raccordement. Ouvrir le cache avec un petit tournevis pour effectuer les réglages.</p>
<p>Selbstkompenzierende Sensoren</p> <p>Selbstkompenzierende Sensoren sind ab Werk für Standardanwendungen mit flüssigen Medien vorjustiert. Die Sensoren eignen sich ohne weitere Einstellung zur Erfassung von flüssigen Medien durch Glas- oder Kunststoffwandungen hindurch. Die Wandungen (ca. 0,5 ... 6 mm) werden automatisch ausgeblendet. Schaum, Feuchtigkeits- und Schmutzanhäufungen an der Behälterwandung werden weitestgehend kompensiert.</p>	<p>Self-compensating sensors</p> <p>Self-compensating sensors are pre-adjusted by factory technicians for standard applications with aqueous media. The sensors are fully tuned to detect aqueous media through glass or plastic surfaces without further adjustment. Glass or plastic container surfaces (approx. 0.5 to 6 mm) are automatically ignored. Foam, moisture and dirt adhering to the inside and outside of the container surface are also taken into consideration and compensated for.</p>	<p>Détecteurs auto-réglables</p> <p>Ces détecteurs sont pré-réglés en usine afin de répondre aux applications les plus standards avec des médias aquueux. Ils sont totalement opérationnels pour la détection de médias à travers du verre ou du plastique sans réglages additionnels. Les récipients en verre ou en plastique (de 0,5 à 6 mm env.) sont automatiquement ignorés. La mousse, l'humidité et les pollutions adhérentes aux surfaces des récipients sont aussi prises en compte et compensées.</p>